



Płock, dnia 12 czerwca 2024 roku

PPIS/HKN- 840/4110/621/KB/5629/2024

**KOMUNIKAT nr 1/2024**  
**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku**  
**z dnia 12 czerwca 2024 roku**

w sprawie warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,  
pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Wola Łącka

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu publicznego Wola Łącka, 09-520 Łąck, stwierdzono obecność bakterii grupy coli w 100 ml wody Metoda NPL (wartość otrzymana: 4 w 100 ml wody Metoda NPL wartość parametryczna: 0 w 100 ml wody)

Woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu. Przegotowania wymaga też woda do przygotowywania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

**UWAGA:** Wodę należy gotować przez 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i sflukiwania toalet. Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Zarządca wodociągu podjął czynności naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Informacje dotyczące jakości wody do spożycia są dostępne na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Płocku pod adresem: <https://www.gov.pl/web/psse-plock> oraz pod nr telefonu: 024 367-26-51.

**Z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Płocku**

**KIEROWNIK**  
Sekcji Organizacji, Spraw Pracowniczych i Szkoleń

*Zbigniew Kukla vel Kuklewicz*



Płock, dnia 12 czerwca 2024 roku

PPIS/HKN- 840/4110/621/KB/5629/2024

**Gminny Zakład Komunalny  
w Łącku**

**ul. Brzozowa 1  
09-520 Łąck**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku, zgodnie z § 21 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), przesyła komunikat w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia pochodzącej ze Stacji Uzdatniania Wody Wola Łącka, gm. Łąck.

Uprzejmie proszę o rozpowszechnienie komunikatu w sposób zapewniający zapoznanie się z nim konsumentów z obszaru dla którego ten komunikat wydano.

**Z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Płocku**

**KIEROWNIK**  
Szekcji Organizacji i Spraw Pracowniczych i Szkoleń  
*Zbigniew Kukla vel Kuklewicz*

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Łąck, ul. Gostynińska 2, 09-520 Łąck